ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Bemko Sp. z o.o.
Bocznicowa 13
05-850 Jawczyce
Poland

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Leitungsschutzschalter
Circuit-breaker

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11):2020-11; EN 60898-1:2019

Aktenzeichen: 5028567-1200-0001 / 308608
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40057107 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2023-07-11

M. Tasotti

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Bemko Sp. z o.o., Bocznicowa 13, 05-850 JAWCZYCE, POLAND

Aktenzeichen / *File ref.*
5028567-1200-0001 / 308608 / TL3 / KOH

Datum / *Date*
2023-07-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057107.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057107.

Leitungsschutzschalter
Circuit-breaker

Typ(en) / *Type(s)*

G9-XX-XXX
G8-XX-XXX

Bemessungsspannung *Rated voltage*	1P: AC 230/400 V 2P, 3P, 4P: AC 400 V
Bemessungsstrom *Rated current*	1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A
Bemessungsfrequenz *Rated frequency*	50/60 Hz
Bemessungsschaltvermögen *Rated making and breaking capacity*	G8-XX-XXX: 6 kA G9-XX-XXX: 10 kA
Abstand des Gitterstromkreises *Grid distance*	45 mm
Energiebegrenzungsklasse *Energy limiting class*	3
Auslösecharakteristik *Instantaneous tripping current*	B/C
Anzahl der Pole	einpolig zweipolig dreipolig vierpolig
Number of poles	*single-pole* *two-pole* *three-pole* *four-pole*
Anbringungsart *Attachment type*	Tragschienenmontage *DIN Rail mounting*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Bemko Sp. z o.o., Bocznicowa 13, 05-850 JAWCZYCE, POLAND

Aktenzeichen / *File ref.*
5028567-1200-0001 / 308608 / TL3 / KOH

Datum / *Date*
2023-07-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40057107.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40057107.

Farben	Schienenraster: alle Bedienelement: alle Gehäuse: Grau
Colours	*rail grip: all* *actuator: all* *housing: grey*
Weitere Angaben siehe Anlage	100 und 300 vom 2023-07-11
Further information see appendix	*100 and 300 dated 2023-07-11*